



Znak: IZP.7021.35.2012

Łagów, dnia 14.03.2012r.

Pytania i odpowiedzi do postępowaniu poniżej 14 000 euro (art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) pod nazwą:

**Dostawa zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 000 litrów na potrzeby Urzędu Gminy w Łagowie, ul. Iwańska 11 w ramach zadania „Zakup zbiornika na olej napędowy”.**

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie par. 9 pkt 2: „Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi strony ustalają na .... miesięcy”

Co przez to wyrażenie Zamawiający chce przekazać?

Odpowiedź:

Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 24 miesiące

Pytanie nr 2

2. Czy Dostawca zobowiązany jest do odbioru na swój koszt zbiornika przez urzędnika Urzędu dozoru Technicznego?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z pkt. 2 Zaproszenia do składania ofert Dostawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na użytkowanie zbiornika. W związku z tym Dostawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie niezbędne opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

3. Czy Dostawca zobowiązany jest do wykonania uziemienia i pomiaru wartości uziemienia?


Odpowiedź:

Tak. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. również z uwzględnieniem robót elektrycznych (podłączenie do istniejącej instalacji), w tym wykonanie pomiaru wartości uziemienia.

Wszystkie niezbędne opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Dostawca.

Z up. Wójta Gminy Łagów

*mgr Ryszard Mazur*  
Zastępca Wójta



Urząd Gminy w Łagowie, ul. Iwańska 11, 26 – 025 Łagów  
tel. 041 3074121, 3074033, fax. 041 3074236  
[www.lagow-gmina.pl](http://www.lagow-gmina.pl), [urzad@lagow-gmina.pl](mailto:urzad@lagow-gmina.pl)

