



Znak: IZP.271.23.2011

Łagów, dn. 2.09.2011r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja oświetlenia – etap I”

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam, co następuje:

Zapytanie nr 1 z dnia 29.08.2011r.

Pytanie 1:

W siwz, strona 2 punkt 2 podpunkt 1 w miejscu gdzie winna być wskazana data oraz numer Biuletynu Zamówień Publicznych brak tych danych. Czy Zamawiający może podać datę i numer Biuletynu zamówień Publicznych, w którym ogłosił postępowanie?

Wyjaśnienie: Zamawiający dokonał uzupełnienia brakujących danych w dniu 25.08.2011r. Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej wraz z siwz zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu stanowiące wydruk ze strony Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie widnieje nr ogłoszenia oraz data jego zamieszczenia. Ponadto w samym tekście na stronie internetowej są wskazane przedmiotowe dane.

Pytanie 2:

Tzw. wskazana w tytule „Dokumentacja Projektowa” jest sprzeczna z

1. Art. 31 ustawy (brak specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - STWiOR)
2. Aktem wykonawczym wydanym w związku z art. 31 ust. 4 tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 zwanego dalej Rozporządzeniem.)

W świetle wskazanych okoliczności faktycznych należy stwierdzić, że siwz nie zawiera stosownej Dokumentacji Projektowej, która w przypadku robót budowlanych wymagana jest do opisu przedmiotu zamówienia (art. 31 ust. 1 ustawy).

Pytanie 3:

W treści tzw. „dokumentacji projektowej” pojawiają się terminy typu „Projekt techniczny” (str. 2 pkt. 1.1) natomiast brak jest takich podstawowych dokumentów świadczących o tym, że jest to dokumentacja Projektowa lub Projekt techniczny, jak:

- a) Właściwa forma i treść strony tytułowej, zgodnie z Rozporządzeniem,
- b) Oświadczenie projektanta zgodności dokumentacji z przepisami oraz celowi jakiemu ma służyć,
- c) Świadectwo przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (ubezpieczenie OC Projektanta)
- d) Uprawnienia Projektanta ewentualnie również sprawdzającego,
- e) Zawartość merytoryczna projekty technicznego, tj. obliczenia, schematy elektryczne zawierające miejsca uziemienia, zabezpieczenia przeciwprzebiegowe itp. Oraz stosowanych do tego obliczeń.



Wykonawca sprawdził na liście inżynierów budownictwa, iż osoby podające się za autorów Dokumentacji Projektowej, Projektu technicznego tam nie figurują.

Czy zamawiający nie została oszukany przez te osoby, że otrzymał dokumentację Projektową faktycznie jej nie otrzymując? Czy Zamawiający zamierza opublikować prawidłową dokumentację zgodnie z przepisami wykonawczymi?

Wyjaśnienie do pytania 2 i 3:

Dla zakresu robót przewidzianych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający posiada dokumentację spełniającą wymogi przepisów określonych w §3 oraz w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

Pytanie 4:

Czy opublikowana tzw. dokumentacja jest kompletna? SIWZ powołuje się, że szczegółowe obliczenia są w części załączniki. Żadnych obliczeń wykonawca się nie doszukał (z wyłączeniem współczynnika zapasu, analizy ekonomicznej oraz współczynnika zanieczyszczenia)

Pytanie 5

Czy Zamawiający opublikuje właściwe dla zakresu objętego zamówieniem map lokalizacji przedmiotu zamówienia? Materiały dotyczą bowiem całości zadania. W siwz skazane są jedynie miejscowości brak map jak również dokumentacji projektowej części zadania.

Wyjaśnienie do pytania 4 i 5:

Zamawiający przychyliła się do sugestii pytającego i publikuje dokumentację uwzględniającą zakres dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. etapu I modernizacji oświetlenia. Zamawiający omyłkowo zamieścił dokumentację zawierającą elementy analizy ekonomicznej, nie zawierającą m.in. obliczeń. W dokumentacji dla etapu I modernizacji oświetlenia dane te zostały uzupełnione.

Zapytanie nr 2 z dnia 30.08.2011r.

Pytanie 1:

Załączona do siwz dokumentacja opisuje oprawę z regulacją ogniskowej oprawy poprzez regulację odbłyśnika względem źródła światła. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania oprawę, w której regulacja ogniskowej odbywa się poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza oprawy zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji projektowej dla sprzętu równoważnego.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Wójta Gminy Łagów

mgr Ryszard Mazur
Zastępca Wójta