

Zarządzenie Nr 21/14
Wójta Gminy Łagów
z dnia 18 marca 2014r.

w sprawie określenia maksymalnych różnic ilości oleju napędowego spowodowanych różnicą temperatur pomiędzy zakupem paliwa w temperaturze referencyjnej +15°C do zbiornika znajdującego się na bazie transportowej o poj. 5 000 l a tankowaniem w temperaturze rzeczywistej do pojazdów stanowiących własność gminy Łagów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się wskaźnik 2,77% (na podstawie programu komputerowego „Liczydło 15°C” – który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/14 z dnia 18.03.2014r.) określający maksymalne rozbieżności w ilości oleju napędowego spowodowane różnicą temperatur pomiędzy zakupem paliwa w temperaturze referencyjnej +15°C do zbiornika znajdującego się na bazie transportowej o poj. 5 000 l a jego wydawaniem w temperaturze rzeczywistej.

§2

W przypadku przekroczenia wskaźnika określonego §1 należy podjąć następujące czynności:

- sprawdzić dokładność pomiaru przepływomierza,
- sprawdzić szczelność elementów zbiornika i dystrybutora,
- sprawdzić monitoring,
- sprawdzić zamknięcie górnego włazu zbiornika.

W przypadku, gdy ww. czynności nie przyniosą oczekiwanych efektów należy podjąć wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania powstałych różnic przekraczających wskaźnik 2,77%.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łagów

Wojcik
mgr inż. Małgorzata Onkwska-Masternak

ADWOKAT
Tomasz Zalechowski

Zebrowski

Gmina Łagów
Iwańska 11
26-025 Łagów
NIP 657-25-24-4

Wyczerpanie rozsz;
Rodzaj produktu

2. Przelicznik litr. w temp. 15°C na litry rzeczywiste (temp. pomiaru)

ilość litrów w temp 15°C
100 l

temperatura rzeczywista(końcowa)
-18 °C

gęstość kg/m³ w 15°C
826 kg/m³

ilość litrów w temp.rzeczywistej
97,23 l

różnica objętości w lit.
2,77 l

współczynnik korekcyjny
1,0285
