

Łagów, dn. 10.07.2018r.

IZP.271.48.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „**Remont dróg na terenie gminy Łagów**”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ww. postępowania przetargowego, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wyjaśniam, co następuje:

Zapytanie 1 z dnia 20.04.2018

Proszę o podanie frakcji kruszywa z jakiej mają być wykonane poszczególne warstwy drogi (warstwa podbudowy, warstwa nawierzchniowa, pobocza), dotyczy zadania nr 2 Remontu Dróg na Terenie Gminy Łagów, nr ogłoszenia 580012-N-2018 z dn. 2018.06.27.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie realizacji zadanie nr 2 -Remont drogi Wola Łagowska – Pustka należy skalkulować wykonanie podbudowa z kruszywa 0-0,63 mm . Nawierzchnia 0-31,5 mm. Pobocza 0-31,5 mm.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Z up. Burmistrza
Zbigniew Meducki
Zastępca Burmistrza