

Tablica TG																				
NR OBWODU	TG/...	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAZWA ODBIORNIKA		OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie zew.	Gniazdo 400V	GNIAZDO 230V	GNIAZDO 230V	GNIAZDO 230V	GNIAZDO 230V	GNIAZDO 230V	GNIAZDO 230V	GNIAZDO 230V	GNIAZDO 230V	GNIAZDO 230V	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
POMIESZCZENIE /LOKALIZACJA			1/01	1/01, 1/03	1/04, 1/05, 1/06	poddasze		1/06	1/01	1/01	1/01	Poddasze	1/03	1/04	1/05	1/06	1/06			
ILOŚĆ																				
MOC Pi[kW]	31,0		1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0
MOC Pz[kW]	26,5																			
DUGOŚĆ [m]	10																			

- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE APARATÓW I URZĄDZEŃ RÓNOWAŻNYCH

Ochrona przed dotykiem pośrednim
Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-S

Jednostka Projektowa: USŁUGI BUDOWLANO–PROJEKTOWE Leszek Zaremba ul. Długa 41 28–236 Rytwiany	Treść rysunku: Tablica TG		
GMINA ŁAGÓW z siedzibą: ul. Rynek 62 26–025 Łagów	Branża: ELEKTRYCZNA		
	Zakres: PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY	Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	Projektant: mgr inż. Aleksander Walas SWK/0137/PWBE/17		
	Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Kutyła 1/Tbg/98		
Lokalizacja inwestycji: część działki nr ewid. 217 w miejscowośi Nowy Staw obręb 0009 Nowy Staw, jedn. ewid. 260407_2 Łagów	Format/Skala: A3	Rysunek Nr: PE–03	Rew:
	Data: 12.2017		