

Łagów, dn. 13.11.2020r.

IZP.271.66.2020

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn. „**Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie**” opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie **zaprojektuj i wybuduj**”.*

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3**

W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ww. postępowania przetargowego, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśniam, co następuje:

#### Zapytanie nr 3 z dn. 13.11.2020

Pytanie 1: proszę o wyjaśnienie czy należy zaprojektować konstrukcję dla kategorii ruchu KR1 czy KR2 - w PFU są rozbieżne informacje.

Odpowiedź: Należy zaprojektować konstrukcję dla kategorii ruchu KR2.

*Niniejsze pismo stanowi część integralną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Burmistrz Miast i Gminy Łagów

/-/ Paweł Marwicki