



Łagów, dnia 11.05.2015 r.

Znak: IZP.271.18.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *Remont drogi gminnej nr 338030T Wiśniowa przez wieś w km 0+930 do km 2+015*

### WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) udziela się wyjaśnień na zgłoszone zapytania.

#### Zapytanie nr 1 z dnia 08.05.2015r.

1. Specyfikacja techniczna dotycząca warstwy konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-asfaltowych opiera się na normie PN-S-96025, która to została wycofana i zastąpiona wytycznymi Technicznymi WT-2. Czy zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2-2010 roku jako podstawę do projektowania i wykonania mieszanek mineralno- asfaltowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2-2010

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*

