



Łagów, dn. 02.08.2016r.

IZP.271.36.2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. **„Remont dróg na terenie Gminy Łagów”**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 z dnia 29.07.2016r.

W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ww. postępowania przetargowego, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2146 ze zm.) wyjaśniam, co następuje:

Zapytanie nr 1: Jaki rozstaw słupków do bariery drogowej SP-05 należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć rozstaw słupków max 2 m.

Zapytanie 2: Poz. kosztorysowa wskazuje na zastosowanie słupków znaków drogowych średnicy 50 mm, natomiast specyfikacja techniczna D-07.02.01 pkt.2.3 wskazuje na słupki p średnicy fi 60 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Należy skalkulować słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Łagów

Paul Marwicki