



Łagów, dn. 28.02.2017r

IZP.271.05.2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa placu zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ww. postępowania przetargowego, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Zapytanie 1:

1. Prosimy o podanie wymiarów altany, wymiarów wyposażenia altany (ławki, stoły, kosze) znajdujących się w części I i II zamówienia oraz/lub podanie kart katalogowych produktów, a także o podanie kart katalogowych lub dokładniejszych informacji dotyczących grillów przenośnych w altanach.

Odpowiedź: Wymiary altany zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej. Wymiary wyposażenia altany. Wymiary ławki i stołu zgodnie z przedmiarem robót. Parametry kosza: długość 0,45 m, szerokość 0,45 m, wysokości 1,1 m, pojemność 36 l, materiał: drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej. Grill przenośny węglowy. Parametry grilla: pokrywa i piecyk malowany proszkowo, termometr w pokrywie, emaliowany ruszt grillowy (2-częściowy), składana boczna półka, ruszt do podgrzewania potraw min (54 x 22 cm), pojemnik na popiół, ruszt o wymiarach min. 42 x 56 cm

2. Prosimy o podanie koloru kostki oraz jej ilości w danym kolorze, a także kształtu kostki.

Odpowiedź: Kostka typu Nostalit (lub równoważna) – kolor żółty w ilości 50% obmiaru i kolor grafit w ilości 50% obmiaru.


3. Prosimy o podanie dokładniejszych informacji dotyczących zieleni znajdującej się w części III zamówienia (wysokość, rodzaj pojemnika).

Odpowiedź: Sadzonki krzewów - tuja szmaragd muszą spełniać następujące warunki: materiał roślinny zdrowy, krzewy wysokie, wysokość sadzonki min 1,20 m z balotem/ juta o wielkości wg. dostawy krzewów (sprzedającego) pozwalającej i gwarantującej zabezpieczenie korzeni krzewu i jego przyjęcie po zasadzeniu. Materiał ma pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata lub w pojemniku co 1-2 lata.

Zapytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju pokrycia dachowego znajdującego się na altanach w części 1 i 2 zamówienia, ponieważ w przedmiarze występuje pokrycie dachówką bitumiczną zgrzewalną zaś w dokumentacji opisującej altany występuje pokrycie blachą dachówko podobną.

Odpowiedź: Należy wycenić prace zgodnie z przedmiarem tj. wykonania pokrycia dachowego dachówką bitumiczną zgrzewalną.





Jednocześnie zamawiający przypomina zgodnie z zapisem zawartym w siwz „Jeśli opis przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przedmiarach robot lub opisie przedmiotu zamówienia) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowy”.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

